

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии конструкций одноэтажного кирпичного здания литер «А» МАДОУ № 35 по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Луначарского, 230 и возможности (невозможности) выполнения в полном объеме мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа МГН

Анализ результатов обследования:

В присутствии представителя заказчика, заведующего МАДОУ № 35 Ольховской Евгении Александровны, инженером-строителем Ребенко С.В. произведен осмотр двухэтажного, кирпичного здания лит. «А», расположенного на территории МАДОУ № 35 по адресу: город Армавир, ул. Луначарского, 230. В результате осмотра здания и прилегающей территории выявлена невозможность устройства санитарных узлов для МГН.

Вывод:

Конструкция обследуемого сооружения лит. «А» 1964 года постройки не предусматривала выполнение строительных Норм и Правил действующих на 2023 г.

Выполнение мероприятий обеспечивающих в полном объеме соблюдение действующих норм и правил для обследуемого здания в том числе - оборудование санитарно-гигиеническими приборами для маломобильных групп населения (МГН) помещения санузлов не представляется возможным, без значительной реконструкции здания, в связи с существующей планировкой.

16 февраля 2023 г.

Инженер-строитель



(Handwritten signature in blue ink)
07.2023

Ребенко С.В.